



TAB A SPECIFICA TECNICA DEL REFLUO - Tabella dei parametri analitici con relativi LIMITI di SCARICO VERITAS nella PUBBLICA FOGNATURA - CATEGORIA 8
(Bacini fognari di: Fusina, Lido, Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

Denominazione dell'Azienda: **FINCANTIERI Spa**

PROVENIENZA REFLUO **PM/9**

Parametro	Dato Medio	Dato Massimo	Unità di misura	Limiti Tabella Veritas
Quantità reflu scaricato (come da Bilancio)	1.967		m ³ /anno	
COD	37	53	mg/l	500
Azoto totale	5,69	6,15	mg/l	
Fosforo totale	0,22	0,33	mg/l	10
Solidi sospesi totali	7,5	11	mg/l	200
pH	7,65	7,68		6 - 9,5
Azoto ammoniacale (NH ₄)			mg/l	30
Azoto nitroso (N-NO ₂ ⁻)			mg/l	0,6
Azoto nitrico (N-NO ₃ ⁻)			mg/l	30
Fluoruri			mg/l	12
Cloruri			mg/l	1200
Solfati (SO ₄)			mg/l	1000
Tensioattivi totali			mg/l	4
Alluminio	0,10	0,19	mg/l	2
Arsenico	<0,010	<0,010	mg/l	0,5
Bario			mg/l	
Boro			mg/l	4
Cadmio	<0,0010	<0,0010	mg/l	0,02
Cromo Totale	<0,0010	<0,0010	mg/l	4
Ferro	0,78	0,8	mg/l	4
Manganese	0,028	0,033	mg/l	4
Nichel	<0,005	<0,005	mg/l	4
Mercurio	0,00011	0,00017	mg/l	0,005
Piombo	0,01	0,015	mg/l	0,3
Rame	0,053	0,09	mg/l	0,4
Zinco	0,18	0,31	mg/l	1
Idrocarburi totali	<0,4	<0,4	mg/l	10
Solventi organici aromatici			mg/l	0,4
Composti organici alogenati (n.c.a.)			mg/l	2
Saggio di tossicità acuta			immobili	<80 %

FIRMA


DATA