

Risposte alle richieste di integrazioni nell'ambito della verifica completezza documentazione ai sensi dell'art. 27 bis c. 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla pratica n° 05602670969-23052022-1211:

"Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) presentata dalla ditta Bricoman Italia S.r.l. per il progetto relativo alla realizzazione di una grande struttura di vendita, del settore non alimentare, di tipologia singola, da realizzarsi presso l'area sita in Via Cesco Baseggio, Comune di Venezia"

Viste le richieste di integrazioni pervenute dagli Enti nell'ambito della verifica completezza documentazione ai sensi dell'art. 27 bis c.3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., vengono di seguito riportate risposte:

1 - Città Metropolitana di Venezia (Prot. n° 42484)

"Con la presente si informa che, nell'ambito della verifica di completezza della documentazione presentata da Codesta Ditta per il procedimento di cui all'oggetto, come disciplinata dell'art. 27 bis c.3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., per poter procedere con l'avvio del procedimento sono necessarie alcune integrazioni, come nel seguito esplicitate":

1 - Ubicazione insediamento in Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 con l'indicazione a colori del punto o dei punti di scarico differenziati con colori diversi a seconda delle tipologie dei reflui scaricati;

Risposta: *E' stato redatta la tavola I03 dove è stato ubicato sopra la Carta Tecnica il sedime dell'area di intervento. Sono stati indicati con i punti 1 e 2 i punti di recapito differenziato della fognatura nera e della fognatura Bianca. Si precisa che entrambi i recapiti si trovano su strada comunale.*

2 - Piante e sezioni in scala adeguata schema a blocchi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche;

Architetto Loris Villa

Risposta: La descrizione delle modalità di trattamento delle acque di prima pioggia è riportata sulla relazione inerente la qualità delle acque. In allegato ad essa una schema grafico riportante la suddivisione in tre stadi del sistema di trattamento. (ALLEGATO 1)

3 - Planimetria con indicate le linee delle acque meteoriche, l'impianto di trattamento il pozzetto fiscale di campionamento e il punto di scarico nel corpo idrico superficiale;

Risposta: Nella tavola I01 sono riportate le linee relative alle acque meteoriche e la posizione delle due vasche di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali. Si è evidenziato il pozzetto esistente lungo il vicolo Baseggio.

Prima dell'immissione delle acque meteoriche nel sistema di scarico pubblico viene previsto un pozzetto per il campionamento delle acque. Analogo pozzetto viene previsto anche prima dell'ingresso delle acque nel sistema di trattamento.

4 - Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999;

Risposta: Gli eventi più critici riguardano lo sversamento di olio dal motore da parte di mezzi pesanti. Per far fronte a questa emergenza sono stati previsti tre tipologie di intervento:

Assorbimento dei liquidi sversati

Blocco dei liquidi sversati sulla vasca di trattamento di prima pioggia. (con successiva aspirazione del contenuto, pulizia delle condotte e invio dei reflui su centro specializzato al loro trattamento)

Blocco del sistema di fognatura mediante paratoia sul pozzetto di campionamento posto a valle di tutto il sistema. (con successiva raccolta dei reflui, pulizia delle condotte e invio dei reflui su centro specializzato al loro trattamento)

-

Architetto Loris Villa

5 - Copia della concessione idraulica rilasciata dall'Ente competente, o richiesta vidimata dall'Ente stesso; ovvero dichiarazione del Consorzio di Bonifica che si tratti di fossato di proprietà privata.

Risposta: Il progetto prevede il collegamento idraulico su condotte esistenti su strada comunale.

6 - Autodichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato E alla DGRV 1400/2017, firmata del promotore dell'intervento o da soggetto dotato di procura (Paragrafo 2.2 dell'all. A alla DGRV 1400/17), che riporti i riferimenti corretti relativamente al trattamento dei dati personali, disponibile al link: <https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-la-richiesta-di-vinca>

Risposta: In risposta alla richiesta viene trasmesso il file intitolato "Modello E.pdf.p7m", contenente Autodichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato E alla DGRV 1400/2017.