

LEGENDA

- PERCORSO DI ESODO ORIZZONTALE
- PERCORSO DI ESODO VERSO IL BASSO
- US — USCITA DI SICUREZZA
- IDRANTE IN CASSETTA A MURO UNI45/UNI70
- NASPO UNI25
- MONITORE IDRICO
- IDRANTE A COLONNA UNI 70
- IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70
- E — ESTINTORE PORTATILE POLVERE
- ESTINTORE CARRELLATO
- PULSANTE SGANCIO ELETTRICO
- PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
- SIRENA DI ALLARME ALLERTA ED EVACUAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO E LUMINOSO
- CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO GENERALE
- STRUTTURA NEW JERSEY h. 8,00
- STRUTTURA DI SEPARAZIONE CIVE DI ESTENSI Y M. SOPRA LA COPERTURA
- PANNELLO SANDWICH TAMPONAMENTO LATERALE
- LIMITE TETTOIA









IMPIANTO SELEZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI FLUSSO DI MASSA

ZETA2 studio — consulenza e progettazione in materia di sicurezza

ZETA2studio S.a.s. di Zanardo Roberto

Via Asseggiano n.43/C - 30174 Mestre (Ve)
Tel. e Fax 041.5461807 - e.mail: info@zeta2studio.it - www.zeta2studio.it

IL TECNICO

P.I. Roberto Zanardo - tel. 328.6727840

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Venezia n°2044
Iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n.818/84, con n. VE 02044P 00290

PROGETTO	Committente: ..... ECO-RICICLI VERITAS S.R.L. Via della Geologia - Ex Area 43 ha 30175 Malcontenta Venezia Ubicazione attività: ..... Via della Geologia - Ex Area 43 ha 30175 Malcontenta Venezia Legale Rappresentante:	TAVOLA 03
OGGETTO	VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO Art.3 D.P.R. 151/11	DATA 27 settembre 2017 SCALA 1:400
ELABORATO	PIANTA, PROSPETTI E SCHEMA FLUSSO INGOMBRANTI	PRATICA VVF 54455

Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
00	27.09.2017	Prima Emissione	E.M.	R. Z.	R. Z.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O COMUNICAZIONE A TERZI DEL PRESENTE ELABORATO SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL P.I. ROBERTO ZANARDO