



Data 06/05/2021 Protocollo N° 210054 / 8800030600 Class: H.420.03.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA – Pratica SUAP n.00717800247-23072020-1051. Ditta Zignago Vetro S.p.A. “Realizzazione nuovo forno 14 e rinnovo forno 11” in Variante al P.I. del Comune di Fossalta di Portogruaro. Istanza di rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale di competenza della CMV ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e D.P.R. n.160/2010. Conferenza dei servizi decisoria del 10.05.2021: Parere relativo allo studio di Compatibilità Idraulica (DGR 2948/09).

alla CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
suap.ve@cert.camcom.it
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

e p.c. alla AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Sede

alla DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Sede

Con riferimento alla convocazione alla Conferenza dei servizi prevista per il giorno 10/05/2021 (ns. prot. 197104 del 29/04/2021) s'informa che per impegni precedentemente assunti non sarà possibile partecipare.

Si rilascia, con la presente, il parere di competenza inerente a quanto in oggetto, facendo seguito:

A. alla *Relazione Idraulica* allegata alla lettera inviata dalla Città Metropolitana di Venezia per tramite del S.U.A.P. del Comune di Fossalta di Portogruaro (ns. prot.n. 513791 del 2/12/2020);

B. al documento *Allegato Int-7: Compatibilità Idraulica* presentato insieme ad altri dalla Ditta Zignago in risposta alle richieste integrative emerse dalla Conferenza dei Servizi del 18/12/2020 notificato dalla Città Metropolitana di Venezia per il tramite del SUAP del Comune di Fossalta di Portogruaro (ns. prot. 144426 del 30/03/2021);

C. alla *Risposta a nota della Regione del Veneto del 07/04/2021* da parte della Città Metropolitana del 22/04/2021, ns. prot. 185392;

CONSIDERATO che:

- l'ambito territoriale nel quale si prevede la realizzazione del nuovo forno non evidenzia aree di pericolosità idraulica nel PAI del Bacino Idrografico del fiume Lemene;
- non sono presenti, allo stato attuale, altre aree di criticità idraulica;
- è presente un fossato nella porzione nord, realizzato nel 2007 a compensazione di un intervento edilizio poi non eseguito, di cui non si tiene conto a favore di sicurezza nella valutazione di compatibilità idraulica;
- la Valutazione di Compatibilità Idraulica prevede la creazione di volumi d'invaso destinati ad assicurare l'invarianza idraulica, i cui valori risultano adeguati allo scopo;

SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti prescrizioni:

1. sia realizzato, quale misura compensativa necessaria per assicurare l'invarianza idraulica, il volume d'invaso di circa m³ 10.000 indicato nello studio di compatibilità idraulica. Si prende atto che il predetto volume sarà ottenuto mediante la realizzazione di un'area verde in posizione Nord Ovest di 6050 m². Dovranno altresì essere

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio civile di Venezia

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE) – Tel. 041.279 5508 – 5774 – 4688 - Fax 041.2794124

e-mail: geniocivileve@regione.veneto.it P.E.C.: geniocivileve@pec.regione.veneto.it



previste tutte le ulteriori misure atte a evitare ogni possibile aggravamento della situazione e ad assicurare l'efficacia idraulica degli invasi previsti (invasi supplementari, separazione delle acque nere dalle bianche, controllo e limitazione delle portate effluenti, ecc.);

2. i progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc. delle acque meteoriche dovranno essere sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc.), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle;

3. in tutti i casi in cui sia possibile, anche in relazione alla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti, si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, verificando l'opportunità o l'obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente;

4. si dovranno recepire eventuali indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale laddove non in contrasto con le presenti, rilasciate in sede di Conferenza dei Servizi;

5. le Norme Tecniche dovranno essere completate, laddove necessario, con quelle fin qui prescritte, le quali prevalgono, se in contrasto, su quelle eventualmente già presenti anche di carattere idraulico.

S'intendono richiamati, per quanto applicabili, i contenuti dei pareri relativi al P.A.T. e al P.I.

Il Comune di Fossalta di Portogruaro dovrà assicurare che le opere relative alle misure di mitigazione e compensazione idraulica siano realizzate contestualmente agli interventi previsti e regolarmente mantenute.

Tutto ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi che devono essere specificamente autorizzati, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità degli interventi con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste dalla variante in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. ing. Salvatore Patti

P.O. Opere Idrauliche -
Coordinamento Progetti e Lavori
Responsabile: dott. ing. Alessandro Morandi
Referente: dott. ing. Emanuela Cristante tel. 041-2794156

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio civile di Venezia

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE) – Tel. 041.279 5508 – 5774 – 4688 - Fax 041.2794124
e-mail: geniocivileve@regione.veneto.it P.E.C.: geniocivileve@pec.regione.veneto.it