

Direzione Depurazione e Fognature
UNITA' LOCALE RIV. DEL BRENTA E MIRANESE
Prot. IRIDE n. 2629-2013

del

14/01/2013

(indirizzo intestatario
domanda):

F.LLI LANDO SPA
VIA SCROVEGNI 1
35151 PADOVA

(indirizzo
professionista):

PAVIA GUIDO
VIA MARINONI 66
30030 PIANIGA
041469627

OGGETTO : Parere tecnico al progetto di allaccio n. N.1 ASSIMILABILE-DEPOSITO

Comune di: PIANIGA
Domanda n. 0001971954 del 07.12.2012
Istruttoria n. 4000290726 del 07.12.2012

In riferimento alla domanda e all'istruttoria in oggetto, in base alla cartografia esistente alla data odierna da cui si evince che la rete fognaria è di competenza dell'azienda scrivente, fatte salve le competenze delle amministrazioni coinvolte dai lavori e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, nonché i diritti di cui all'art.889 del C.C.

**SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE
al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura**

per le acque reflue di tipo: **Assimilato**
il fabbricato sito in: **VIA GIORGIO LA PIRA n° 2 - PIANIGA**
al collettore di fognatura comunale di acque: **Nere**
di : **VIA GIORGIO LA PIRA**

Interno	Scala	Piano	Sezione	Foglio	Mappale	Sub	Tipo di utenza	Tipo scarico
F1				13	647		Non domestico	Fog. Nera

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

1. Osservanza delle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO DI FOGNATURA VERITAS S.p.A. approvato dall'A.A.T.O..
2. -1 L'immissione dell'allacciamento alla rete fognaria di Veritas S.p.A. deve avvenire in cameretta di ispezione stradale. -2 L'allacciamento deve avere un diametro di norma non inferiore a mm. 150. -3 Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato da prolungarsi fino al tetto. -4 Qualora richiesto dal gestore, le colonne di scarico, cui siano allacciate cucine e lavanderie, devono essere dotate di un pozzetto condensa grassi a monte del sifone. -5 Il collegamento alla rete fognaria di Veritas S.p.A. avviene tramite un pozzetto di interfaccia collocato immediatamente all'interno e, qualora richiesto dal gestore, anche all'esterno del limite di proprietà. Il Cliente è custode del mantenimento in efficienza del medesimo posto in proprietà, ovvero della sua accessibilità e visibilità. (art. 27-28 Reg. fognatura VERITAS S.p.A. approvato dall'A.A.T.O.)
3. -1 Le condotte di allacciamento alla rete di Veritas S.p.A. devono essere più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro. -2 Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a 120 mm. e con adeguata pendenza. -3 I tubi vanno disposti sotto regolare livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi. -4 I materiali usati per allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e