



# DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Controllo funzionamento filtri

ANNO \_\_\_\_\_

IO.HSE.003-MUS- All. 1

Rev. n° 02 del 04/01/21

Pag. - 1 -

REPARTO		Valori DP (mm)											
		Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Filtro Essiccatore												
2.	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2												
3.	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4 Macchine Ottiche												
Controllo effettuato da:		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

Osservazioni:

Filtro Essiccatore	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4
$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 1,5 Kpa	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 225 mm H2O	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 250 mm H2O
$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente



# DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE













































































































Controllo funzionamento filtri

ANNO \_\_\_\_\_

IO.HSE.003-MUS- All. 1

Rev. n° 02 del 04/01/21

Pag. - 2 -

REPARTO		Valori DP (mm)											
		Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Filtro Essiccatore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4 Macchine Ottiche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Controllo effettuato da:		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

Osservazioni:

Filtro Essiccatore	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4
$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 1,5 Kpa	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 225 mm H <sub>2</sub> O	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 250 mm H <sub>2</sub> O
$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente



# DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Controllo funzionamento filtri

ANNO \_\_\_\_\_

IO.HSE.003-MUS- All. 1

Rev. n° 02 del 04/01/21

Pag. - 3 -

REPARTO		Valori DP (mm)											
		Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.	Filtro Essiccatore												
2.	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2												
3.	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4 Macchine Ottiche												
Controllo effettuato da:		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

Osservazioni:

Filtro Essiccatore	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4
$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 1,5 Kpa	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 225 mm H <sub>2</sub> O	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 250 mm H <sub>2</sub> O
$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente



# DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Controllo funzionamento filtri

ANNO \_\_\_\_\_

IO.HSE.003-MUS- All. 1

Rev. n° 02 del 04/01/21

Pag. - 4 -

REPARTO		Valori DP (mm)											
		Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1.	Filtro Essiccatore												
2.	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2												
3.	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4 Macchine Ottiche												
Controllo effettuato da:		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

Osservazioni:

Filtro Essiccatore	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4
$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 1,5 Kpa	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 225 mm H <sub>2</sub> O	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 250 mm H <sub>2</sub> O
$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente



## DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Controllo funzionamento filtri

ANNO \_\_\_\_\_

IO.HSE.003-MUS- All. 1

Rev. n° 02 del 04/01/21

Pag. - 5 -

REPARTO		Valori DP (mm)										
		Settimana	Settimana	Settimana	Settimana							
		49	50	51	52							
1.	Filtro Essiccatore											
2.	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2											
3.	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4 Macchine Ottiche											
Controllo effettuato da:		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

Osservazioni:

Filtro Essiccatore	Filtro 124 Aspirazione Blocco 1 e 2	Filtro 123 Aspirazione Blocco 3 e 4
$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 1,5 Kpa	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 225 mm H2O	$\Delta P$ massimo $\rightarrow$ 250 mm H2O
$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente	$\Delta P$ minimo $\rightarrow$ - 10% della lettura precedente