



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129

com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223

com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 35101

Risposta all'istanza prot. N. 0168986 del 20/09/2017

Collegata prot. Comando 22994 del 21/09/2017

Spett. ZIGNAGO VETRO S.P.A.
VIA ITA MARZOTTO N. 8
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Tramite SUAP del Comune di FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

suap.ve@cert.camcom.it

OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Ditta ZIGNAGO VETRO S.P.A. - VIA ITA MARZOTTO N. 8 - FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Istanza relativa a: **realizzazione nuovo impianto di lavorazione vetro – forno 1bis.**

Attività n° 49.3.C - 74.3.C - 48.1.B - 44.1.B del D.P.R. 151/2011.

Altre attività del D.P.R. 151/2011 presenti non oggetto del presente parere: _____

L'Istruttore Tecnico DVD Ing. ALESSANDRO SCARPA

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

Si precisa inoltre, quanto segue:

- 1) *Qualora, al fine di non interferire con il ciclo di lavorazione del vetro, sia prevista la fornitura di gas non odorizzato, si valuti la fattibilità di odorizzare almeno la porzione di fornitura di gas che non interessa direttamente la lavorazione del vetro;*
- 2) *Visto anche quanto indicato al punto precedente, si mettano in atto misure tecniche e gestionali che consentano la rivelazione precoce di fughe di gas dall'impianto, in particolare in quei punti dello stesso che, in seguito alla valutazione dei rischi, risultano potenzialmente più vulnerabili. Sia inoltre predisposto un sistema di allarme ottico/acustico che possa essere percepito dal personale presente anche in quelle parti dell'impianto dove il livello di rumore risulta particolarmente elevato;*
- 3) *Nella documentazione allegata alla SCIA antincendio siano indicate le misure tecniche e gestionali da mettere in atto in caso di rottura/danneggiamento di parti dell'impianto che possano comportare la fuoriuscita di materiale (vetro o altro) ad elevata temperatura;*
- 4) *Viste le dimensioni e la complessità dell'impianto si valuti l'opportunità di effettuare una o più verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 9 del DPR 151/2011.*

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla legislazione vigente.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Dirigente Superiore

Dott. Ing. Ennio AQUILINO

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

L'Istruttore Tecnico
DVD Ing. ALESSANDRO SCARPA