



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela Ambientale

Resp. Procedimento: dott.ssa Anna Maria Pastore tel: 041-2501229
Istruttore: Dott. Guido Frasson tel: 041-2501231

Venezia, 01/02/2023

Prot. n° 7681

Classificazione: 12.02

Oggetto: Pratica n.: 00717800247-24052021-1746 del 24.05.2021
Società: ZIGNAGO VETRO S.p.A.
Attestazione inerente la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla condizione ambientale n. 3 riportata nel provvedimento n. 1111/2021.

Trasmessa ai soggetti in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO
suap.ve@cert.camcom.

Alla ZIGNAGO VETRO S.p.A.
zignago.vetro@legalmail.it

E p.c. ARPAV Dip.to Provinciale di Venezia
dapve@pec.arpav.it

Comune di Fossalta di Portogruaro
Area LL.PP, Edilizia Privata ed Urbanistica
protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecv
eneto.it

VISTA la condizione ambientale di cui al punto n. 3 della determinazione dirigenziale n. 1111/2021, che recita

Condizione n.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post Operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere installato un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) in continuo, che andrà a sostituire i controlli periodici attualmente in essere, per i seguenti parametri: Polveri; NOx; SOx; NH3 sul camino 77 (forni 13 e 14) e sul camino 63 (forni 11 e 12). Lo SME sarà gestito ai sensi del norma UNI EN 14181 e secondo le indicazioni di cui all'Allegato VI agli Allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I relativi valori limite di emissione saranno riferiti al valore medio giornaliero.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La ditta dovrà predisporre e mantenere aggiornato il Manuale di Gestione dello SME (M.G. SME) coerentemente con i documenti di riferimento del SNPA in materia (attualmente ISPRA - Guida tecnica n. 87/2013), da condividere con Città Metropolitana di Venezia ed ARPAV mediante trasmissione entro il 31 dicembre 2021.

[dicituraRiproduzioneCartacea]

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511

www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

	Lo SME dovrà essere attivato e funzionante entro un anno sul camino 77 dalla messa a regime del nuovo forno 14 ed entro un anno sul camino 63 dalla messa a regime del nuovo Forno 11. Dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV con un anticipo di almeno 15 giorni le date previste per la taratura/calibrazione degli SME (QAL2 e AST di cui alla UNI EN 14181). In caso di indisponibilità dello SME, il Gestore dovrà adottare misure alternative di controllo, intese come misure stimate correlate con un determinato stato impiantistico e/o misure sostitutive illustrate all'interno del M.G.SME. Il PMC dovrà essere aggiornato con l'inserimento dei controlli SME.
Oggetto verificatore	CMVE anche avvalendosi di ARPAV.

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente con nota prot. n. 37265 del 27.06.2022, volta all'attivazione della procedura di verifica dell'ottemperanza disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla condizione in parola;

CONSIDERATO che l'Autorità Competente alla verifica dell'ottemperanza è rappresentata dalla Città Metropolitana di Venezia, come previsto dall'art. 28, c. 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e che ARPAV ha svolto la verifica di ottemperanza sulla sopra indicata condizione ambientale, quale soggetto verificatore;

VISTA la richiesta di integrazioni di ARPAV (acquisita agli atti con prot. n. 55495 del 27.09.2022) relativa alla condizione ambientale n. 3, e trasmessa alla Ditta con nota prot. n. 59987 del 14.10.2022;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 67806 del 22.11.2022, con la quale la ditta trasmetteva il manuale di gestione dello SME aggiornato con l'utilizzo (temporaneo) dell'olio combustibile BTZ, in sostituzione del gas metano, per i forni fusori 12, 13 e 14 di cui alla nota della scrivente struttura prot. n. 56024 del 28.09.2022;

ACQUISITO agli atti con prot. n. 1966 del 12.01.2023 il parere pervenuto da parte di ARPAV, relativamente alla Condizione Ambientale n. 3 integrata con la predetta documentazione tecnica, il quale ne comunica l'avvenuta ottemperanza;

RITENUTO dunque di procedere con l'attestazione di avvenuta ottemperanza per la condizione ambientale n. 3;

SI ATTESTA

La condizione ambientale n. 3 è ottemperata.

Distinti Saluti

MOD_VIA01_L01_rev0

Il Dirigente
- dott. Massimo Gattolin -

[dicituraRiproduzioneCartacea]

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511

www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

