

INVARIANZA IDRAULICA CALCOLO DEL BACINO DI INVASO - TUBAZIONI			
TUBAZIONI ACQUE BIANCHE			
SEZIONE	SUP. UNIT. MQ	LUNGHEZZA TUBAZIONI	VOLUME INVASABILE
ø125	0,01	376,00	4,51
ø200	0,03		
ø300	0,07	189,00	13,23
ø600	0,28	156,00	43,68
ø800	0,50	430,00	215,00
ø1000	0,79	112,00	87,92
		TOTALE MC	364,34

ACQUE PRIMA PIOGGIA			
SEZIONE	SUP. UNIT. MQ	LUNGHEZZA TUBAZIONI	VOLUME INVASABILE
ø200	0,03	172,00	5,16
ø600	0,28	210,00	58,80
VASCA PRIMA PIOGGIA			50,00
		TOTALE MC	113,96

TOTALE MC	478,30

	SUP SEZIONE	LUNGHEZZA	VOLUME
VOLUME DI INVASO STATO DI FATTO SCOLINA CONFINE EST	0.97 MQ	348.42 ML	337.97 MC



sezione scolina di confine est
stato di fatto

	SUP SEZIONE	LUNGHEZZA	N.	VOLUME
VOLUME DI INVASO STATO DI FATTO SCOLINE NORD NON MODIFICATE	0.816 MQ	64.50 ML	7	368,42 MC



sezione scolin di lato nord
non interessate dal progetto

	SUP SEZIONE	LUNGHEZZA	VOLUME
VOLUME DI INVASO STATO DI PROGETTO	2.96 MQ	348.42 ML	1031.32 MC



sezione scolina di confine est
progetto



sezione scolina di confine est
comparativa

VOLUME LAMINABILE DI CALCOLO	VOLUME LAMINABILE CONDOTTE	VOLUME LAMINABILE SCOLINE INVARIATE	VOLUME LAMINABILE SCOLINA MODIFICATA	VERIFICA
1860 MC	478.30 MC	368.42 MC	1031.32 MC	1860 MC < (1031.32 MC +478.30 MC + 368.42)



sezione scolina briglia di laminazione
sezione trasversale



sezione scolina briglia di laminazione
sezione longitudinale



CARATTERIZZAZIONE IMMISSIONI SUPERFICIALI							
CALCOLO BACINO DI LAMINAZIONE							
t min	**10,4**						
t rit anni	**50**						
superficie	**s**	**φ**	**φ*s**	**φmed**	**mc HA**	**ha**	**V**
Tetti piazzali	19.134,90	0,90	17.221,41	0,38	274,69	**6,77**	**1859,65**
percorsi ghiaia	7.318,97	0,60	4.391,38				
superficie naturale	40.283,03	0,10	4.028,30				

OPA ASSOCIATI
P.IVA 04026690265

PROGETTISTI

Arch. Favretto Cristian

via San Pio X n° 50 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438 / 1710061
e-mail : info@opa-associati.it
pec: cristian@pec.opa-associati.it

COMMITTENTE

CPT FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL
c.f. 01458550298
Via Marino Marin n. 8/1
45011 Adria (RO)

PROGETTO

PROGETTO DI CAPANNONI AD USO ALLEVAMENTO AVICOLO E PERTINENZIALI
strada Provinciale n. 59
30029 Santo Stino di Livenza (TV)
fg. 23 mapp. 131

OGGETTO

PROGETTO
Calcolo invarianza idraulica

SCALA	DATA
1: 500	DICEMBRE 2014

RIFERIMENTO	TAVOLA
014/10	Tav. 10.v1

OPA ASSOCIATI

I DISEGNI SONO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLO STUDIO OPA ASSOCIATI E NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI, COPIATI O RIPRODOTTI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' (ANCHE SE PARTE DELL'OPERA) SALVO DIVERSI ACCORDI SCRITTI. IL DISEGNO NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI SENZA IL CONSENSO DELLO STUDIO